




| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|--------------|----------------|--------|---|------|----------|----------|--|--|---|--|
| NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNÝCH (DZ. U. NR 24 z1994, POZ. 83). | | | | | | | | | | | | | |
| PRO ARCHIVISION SP. z o.o. 30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4 | | | | | | | | | | | | | |
| Projektował | Nazwisko | mgr inż. arch. JOANNA BARANEK - STACH | Nr uprawnień | MPOIA/085/2011 | Podpis |  | Data | 10.2016 | Stadium: | PW | Inwestor: MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE W KAZIMIERZU DOLNYM 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19 | | |
| Opracował | | mgr inż. arch. KONRAD ZMYŚŁO mgr inż. arch. ANGELIKA BAŁAZY | | | | | | 10.2016 | | Skala: | | - | Inwestycja: "PRZEBUDOWA I REMONT DWÓCH BUDYNKÓW USŁUGOWYCH TJ. BUDYNKU USŁUG. (MUZEUM) - SPICHLERZA ULANOWSKICH ORAZ BUDYNKU USŁUG. (ADMINIST.-BIUR. Z FUNKCJĄ EDUK.) - DOM WÓJTOWSKI W MODLIBORZYSZ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWN. INSTALACJI: WODY, KAN., C.O., ENERGII ELEKT., TELET. NA DZIAŁCE NR 334/1 POŁOŻONEJ W OBREBIE EWIDENCYJNYM 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM". |
| Sprawdził | | mgr inż. arch. JOANNA PAJERSKA - SZCZUREK | | MPOIA/063/2008 | |  | | 10.2016 | | Branża: | | E | |
| Nazwa rysunku: TABLICA LICZNIKOWA TL | | | | | | | | Nr rys.: | E-4.2 | Lokalizacja: DZIAŁKA NR 334/1, OBREB 0001, KAZIMIERZ DOLNY | | | |

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych. Za rozwiązanie zamienne uznaje się urządzenia posiadające funkcjonalność przynajmniej równoważną proponowanemu rozwiązaniu. Urządzenia zamienne muszą mieć parametry co najmniej równe, nie gorsze od zaproponowanych w niniejszym projekcie.

Dla udokumentowania spełnienia wymagań dot. parametrów technicznych rozwiązania zamiennego należy przedstawić certyfikaty, karty katalogowe, dane techniczno ruchowe (DTR) oraz stosowne oświadczenia producentów i dostawców urządzeń.

Wszystkie rozwiązania zamienne muszą być skonsultowane i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta.

Tablica licznikowa TL



* PLOMBOWANIE



UWAGA !

1. ZAMEK DO SZAFEK DLA ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO W WYKONANIU MASTERKEY (SYSTEM KLUCZA GENERALNEGO ZGODNIE ZE STANDARDAMI TAURON DYSTRYBUCJA S.A.)
2. LICZDŁA LICZNIKÓW BĘDĄ ZAMONTOWANE NA WYSOKOŚCI W PRZEDZIALE 95CM -170CM OD GOTOWEJ PODŁOGI
5. TABLICE WYKONAĆ ZGODNE Z WYMOGAMI PGE DYSTRYBUCJA S.A.

OZNACZENIA:

- PL - licznik energii
 FW - zabezpieczenie WLZ - rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkości "00" 160A przystosowany do plombowania
 FZ - ogranicznik mocy wyposażony w człon przeciążeniowy, ale bez członu zwarciovego, z funkcją ręcznego rozłączania obwodu + zacisk PEN.

PRO ARCHIVISION SP. z o.o.
 30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|------------------|---|--|-----------------------|------|-------------|---------------|---------|--------------|
| | Imię i nazwisko | Nr upr. | Podpis | Temat | TABLICA LICZNIKOWA TL | | | | | |
| Projektował | mgr inż. P. Woszczek | MAP/0152/P00E/06 |  | Projekt Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym ul. Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny | | | | | | |
| Opracował | | | |  | Data | FAZA | Branża | Numer rysunku | Rewizja | Nr ark.: 2/2 |
| Opracował | | | | | 10.2016 | PW | ELEKTRYCZNA | E-4.2 | | |
| Sprawdził | mgr inż. M. Majkowski | 9/2002 | | | | | | | | |