ZESTAWIENIE SOTLARKI OKIENNEJ SKALA 1:50

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O10
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
SCHEMAT (WIDOK OD WEWNĄTRZ)											* szczegół rozwiązania czerpni / wyrzutni - rys. Detale ark. A-23a
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	83	81	83	83	83	83	81	81	90	108	108
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	85	85	85	93	87	60	62	60	120	37/55	37/55
SZEROKOŚĆ ZESTAWU	80	78	80	80	80	80	78	78	-	-	-
WYSOKOŚĆ ZESTAWU	80	80	80	88	82	55	57	55	-	-	-
KONDYGNACJA / POZIOM	piwnica	piwnica	piwnica	piwnica	piwnica	piwnica	piwnica	piwnica	parter	poddasze	poddasze
ELEWACJA	płd.-wschodnia	płd.-wschodnia	płd.-wschodnia	płd.-zachodnia	płd.-zachodnia	płn.-zachodnia	płn.-zachodnia	płn.-zachodnia	płn.-zach., płd.-wsch., płn-wsch., płd.-zach.	płn.-zach.	płn.-zach.
TYP OKNA	jednoramowe, rozwiemo-uchylne	jednoramowe, rozwiemo-uchylne	jednoramowe, rozwiemo-uchylne	jednoramowe, rozwiemo-uchylne	jednoramowe, rozwiemo-uchylne	jednoramowe, rozwiemo-uchylne	jednoramowe, rozwiemo-uchylne	jednoramowe, rozwiemo-uchylne	skrzynkowe	jednoramowe, uchylne	czerpnia / wyrzutnia (zg. z proj. inst. sanitarnych)
WYSOKOŚĆ PARAPETU [Hp]	168	167	167	161	150	194-196	194	194	92-107	101-106	101-106
WYMIANA / KONSERWACJA	Wymiana istniejących okien drewnianych na okna drewniane: rama - gladka o głębokości 88 mm, drewno lite sosnowe, skrzydło - drewno lite sosnowe, gr. 88 mm z potrójnym szkleniem lzolacyjnym, szyba gr. 4 mm; zaszklenie - potrójne lzolacyjne szkło gr. 4 mm, ramka dystansowa aluminiowa 16 mm, argon; wewnętrzna uszczelka - na skrzydle wytłoczona w kształcie języków, wkładana, w rogach wyglęta i docięta; na ramie wytłoczona, wkładana, na rogach na tępo; sposób zamontowania szkła - drewniane listwy do zaszklenia z litego drewna, doszczelnione silikonem; okucie obwiednlowe - 2 punktowe zamykanie, dwa otwierane zawiasy na skrzydle; Okna wyposażone w nawietrzaki. Współczynnik przenikania ciepła Uw = 0,87								Konserwacja: zmiana systemu zamknięć (zamykwanie okien w 3 punktach), oczyszczenie oraz uzupełnienie elementów drewnianych w miejscach występowania ubytków (flekowanie), wyposażenie skrzydeł okiennych w nowe uszczelki, ujednolicenie klamek lub zmiana zamknięcia (zawrotnice), wzmocnienie za pomocą bezrozpuszczalnikowych środków na bazie żywicy epoksydowej, impregnacja profilaktyczna (przeciwko korozji atmosferycznej, biologicznej oraz p.pod).	Wymiana istniejących okien drewnianych na okna drewniane: rama - gladka o głębokości 88 mm, drewno lite sosnowe: skrzydło - drewno lite sosnowe, gr. 88 mm z potrójnym szkleniem lzolacyjnym, szyba gr. 4 mm; zaszklenie - potrójne lzolacyjne szkło gr. 4 mm, ramka dystansowa aluminiowa 16 mm, argon: wewnętrzna uszczelka - na skrzydle wytłoczona w kształcie języków, wkładana, w rogach wyglęta i docięta; na ramie wytłoczona, wkładana, na rogach na tępo; sposób zamontowania szkła - drewniane listwy do zaszklenia z litego drewna, doszczelnione silikonem: okucie obwiednlowe - 2 punktowe zamykanie, dwa otwierane zawiasy na skrzydle; Okna wyposażone w nawietrzaki. Współczynnik przenikania ciepła Uw = 0,87	Wymiana istniejących okien drewnianych na czerpnie oraz wyrzutnię (zg. z proj. instalacji sanitarnych) z zachowaniem istniejącej historycznej formy. Szczegółowe rozwiązanie wg proj. instalacji sanitarnych oraz opracowania - Ark. A-23a).
ILOŚĆ [SZT.]	2	1	1	1	1	3	1	1	9	2	2
UWAGI DODATKOWE:	Wymiana istniejących okien drewnianych, na nowe drewniane, z zachowaniem istniejącej historycznej formy. Remont i spasowanie stolarki należy wykonać metodami rzemieślniczymi. Przed zamówieniem elementów należy przeprowadzić obmiar stanu istniejącego na budowie oraz weryfikację podanych wymiarów. Elementy okuć oraz pozostałe elementy stałowe, okien przewidzianych do konserwacji, należy oczyścić mechanicznie z nawarstwień (m .in. zbitych produktów korozji oraz wtórnych nawarstwień malarskich) za pomocą np. mikropiaskarki o odpowiednio dostosowanym kruszywie ściernym oraz mikroszlifierki z odpowiednio dobranymi kamieniami ściernymi (grubsze nawarstwienia). W razie konieczności usunąć chemicznie powłoki malarskie pokrywające metal poprzez zastosowanie preparatów rozpuszczalnikowych. Następnie doczyścić powierzchnie metalu poprzez zastosowanie np. metalowych szczotek, papierów ściernych, waty stalowej, sztyftu szlifanego itp. oraz odtłuścić przy pomocy np. rozpuszczalników organicznych. Wykończenie; powłoka z farby podkładowej i nawierzchniowej np. w technologii poliwinylowej w kolorystyce zgodnej z istniejącą.										

UWAGI:
1. Podane wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi część projektu pełnobranżowego i należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi oraz ich opisami technicznymi. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
3. Na rysunkach podano wysokości parapetów projektowanych w stanie wykończonym (zgodnie z wysokością istniejącego parapetu).
4. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
6. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
7. Należy sprawdzić na miejscu wymiary otworów do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.
8. W sprawach nie określonych dokumentacją, obowiązują warunki techniczne i obowiązujące Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych i wyposażenia.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 z1994, POZ. 83).

PRO ARCHIVISION SP. z o.o.
30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4

Projektował	mgr inż. arch. JOANNA BARANIEK - STACH	MPOIA/085/2011		10.2016	Skala nr:	PW	Inwestor: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym ul. Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny
Opracował	mgr inż. arch. KONRAD ZBYSŁO mgr inż. arch. MAŁGORZATA SOWA			10.2016	Skala:	1: 50	Inwestycja: "PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU USŁUGOWEGO (BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO Z FUNKCJA EDUKACYJNĄ) DWORU Z OGÓŚCIERADOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WODY, KANALIZACJI, C.O., ENERGII ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ NA DZ. NR EW. 857 POŁOŻONEJ W OBR. EW. 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM".
Sprawdził	mgr inż. arch. JOANNA PAJERSKA - SZCZUREK	MPOIA/063/2008		10.2016	Branża:	A	
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ				Nr rys.:	A-20	Lokalizacja: dz. nr ew.:857 w Kazimierzu Dolnym, jednostka ewid.: 0001 Kazimierz Dolny, obręb: 0001 Kazimierz Dolny